



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/022/08

Dostawca: Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j.
(Nazwa i adres) J.W. Dzida, K. Łódzińska
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna

Producent: Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL Sp. j.
(Nazwa i adres) J.W. Dzida, K. Łódzińska
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna

Nazwa wyrobu: Przekazniki

Typ (model): PNM-31, PNM-32 – przekazyki napięciowe,
PPM-05-16, PPM-05-05, PPM-05-08 – przekazyki priorytetowe
PBM-03 – przekazyk bistabilny

Dane techniczne: napięcie znamionowe zasilania:
230 V AC, 50/60 Hz - PPM-05-16, PPM-05-05, PPM-05-08, PBM-03,
3x400/230 V AC, 50/60 Hz - PNM-31, PNM-32;
parametry obwodu wykonawczego: 16 A, 250 V, AC1, 4000 VA;
klasa ochronności: II;
stopień ochrony: IP20.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60730-2-1:2002+A11:2005 (EN 60730-2-1:1997+A11:2005)	LA-08.38	BBJ
PN-EN 60730-1:2002+A12:2004+A13:2005 +A1:2006+A14:2006+A15:2007+A16:2007 (EN 60730-1:2000+A11:2002+A12:2003+A13:2004 +A1:2004+A14:2005+A15:2007+A16:2007)		

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.



Dyrektor

Janusz Okólski